



图 例		
序 号	名 称	表示符号
1	新建箱式变压器	
2	现有电缆井	
3	新建电缆井	
4	新建电缆线路	
5	现有电缆分接箱	

说明：
1、建设必要性：解决云浮市华晟建设投资有限公司的用电需求，现应客户要求新建1台ZGS11-Z-100/10组合式变电站供电。
2、主要工程量如下：
新建ZGS11-Z-100kVA组合式变电站1座、组合式变电站基础1座、箱变围栏1项、箱变接地网1套，新建1层1列排管（行人）C-PVC φ 110(混凝土)共3米，新建电缆工作井共2座，安健环设施1项。

云浮市粤西电力设计院有限公司				南广铁路云浮东南侧道路建设工程（第一标段） -高铁站前永久用电接入工程	施工图 设计阶段
批 准	李 强	设 计	吴 浩 辉	电 气 平 面 示 意 图	
审 核	李 强	制 图			
校 核	李 强	比 例			
				图 号	YX-P19051S-D0101-03